Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail: mchs@emercom.dsc.ru
Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 72-36-10, факс 72-39-47, e-mail: ugps@sakhalin.ru

Территориальное отделение надзорной деятельности Невельского района
694740, г. Невельск, ул. Береговая ,8а, тел. 60364, факс 60364, e-mail: gpn.nevelsk@rambler.ru

Предписание № 45/1/12
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
заведующему Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 2 «Рябинка»
Петровой Юлии Викторовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и .п.)

Во исполнение распоряжения ВрИО главного государственного инспектора Невельского района по пожарному надзору № 45 от «25» октября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 14.11.2016 г. до 17 час. 00 мин. 18.11.2016 г. государственным инспектором Невельского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Каштыриной Оксаной Сергеевной проведена плановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка», расположенного по адресу: Невельский район, с. Горнозаводск, ул. Кольцевая, 31; совместно с заведующий МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» Петровой Юлией Викторовной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	***На дверях учреждения выходящих из поэтажных коридоров первого и второго этажей, холлов, фойе, вестибюлей отсутствуют устройства для самозакрывания дверей (доводчики)***	**ППР в РФ п. 62.** Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). **СП 1.13130.2009 п. 4.2.7.** Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу. Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре. Характеристики устройств самозакрывания дверей, расположенных на путях эвакуации, должны соответствовать усилию для беспрепятственного открывания дверей человеком, относящимся к основному контингенту, находящемуся в здании (ребенок, инвалид и т.п.).	27.03.2017 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:
- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Невельского района по пожарному надзору Каштырина О.С.

«18» ноября 2016 г. М.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____ заведующий Петрова Ю.В.
(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

«_18_» ноября_ 2016 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Рябинка» 964760 Россия Сахалинская область с.Горнозаводск, ул. Кольцевая 31, тел. (424 36)96-517 факс (424 36) 96-517. Регистрационный № 74 – 009-001115;ИНН 650509920; КПП 650050100

Территориальное отделение
надзорной деятельности
Невельского района
Государственному инспектору
Невельского района
по пожарному надзору
Каштыриной О.С.

Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводска Сахалинской области направляет информацию о выполнении предписания от 18 ноября 2016 года.

Администрацией ДОУ обеспечено выполнение следующих мероприятий:

1.В соответствии с требованиями ППР в РФ п.62; СП 1.13130.2009 п.4.2.7. на дверях учреждения выходящих из поэтажных коридоров первого и второго этажей, холлов, фойе, вестибюлей установлены устройства для самозакрывания дверей (доводчики).

Зав.МБДОУ Д/С «Рябинка» Ю.В.Петрова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области
Территориальный отдел в Холмском и Невельском районах
694620, г. Холмск, ул. Железнодорожная, 24, тел/факс (42433) 60167, 60265
694740, г. Невельск, ул. Школьная, 81-А, тел/факс (42436) 63169, тел. (42436) 66311

ПРЕДПИСАНИЕ *№ 21/04-4*
Об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

« 24 » ноября 2016 г. г.Невельск

При обследовании объекта: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Рябинка», с. Горнозаводск, Сахалинской области, ИНН 6505009920, ОГРН 1026500869911 юр. адрес Сахалинская область, Невельский район, с. Горнозаводск, ул. Кольцевая 31, тел. 96-5-17

Рассмотрении представленных документов: акта проверки № 21/04-4 от 24.11.2016 и другие

Выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей, а так же условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых инфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. В нарушение п.2 статьи 7 ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» образец «капуста брокколи замороженная» отобранный на пищеблоке МБДОУ «Д/с №2 «Рябинка» не соответствует по показателям безопасности пищевой продукции, установленных в приложении №2 к вышеуказанному техническому регламенту. А именно, согласно протокола №Н-1409 от 23.11.2016 в образце «капуста брокколи замороженная» - обнаружены БГКП (бактерии группы кишечной палочки), норма – не допускается.
2. В нарушение п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 уровни искусственного освещения в детском саду не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. А именно согласно протокола №Н-1419 от 24.11.2016 лабораторных измерений искусственной освещенности, освещенность фактическая не соответствует нормативной в следующих помещениях:
    - В приемной группы раннего возраста освещенность фактическая 65 лк., при нормативной освещенности 200 лк.
    - В моечной группы раннего возраста освещенность фактическая 165 лк., при нормативной освещенности 200 лк.
    - В моечной младшей группы освещенность фактическая 165 лк., при нормативной освещенности 200 лк.
    - В моечной подготовительной группы освещенность фактическая 136 лк., при нормативной освещенности 200 лк.
    - В моечной средней группы освещенность фактическая 121 лк., при нормативной освещенности 200 лк.

- В моечной старшей группы освещенность фактическая 184 лк., при нормативной освещенности 200 лк.

3. В нарушение п. 8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» значения температуры воздуха в помещениях не соответствуют гигиеническим нормам, указанных в приложение N 3. А именно согласно протокола №Н-1418 лабораторных измерений микроклимата от 24.11.2016 по результатам измерений температура воздуха не соответствует нормируемым показателям в следующих помещениях:
   - В приемной младшей группы измеренная температура воздуха составляет 20 ^{0}С , при норме не ниже 21 ^{0}С.
   - В приемной старшей группы измеренная температура воздуха составляет 20 ^{0}С , при норме не ниже 21 ^{0}С.
   - В медицинском кабинете измеренная температура воздуха составляет 20 ^{0} С , при норме не ниже 22 ^{0}С.
   - В процедурном кабинете медицинского кабинета измеренная температура воздуха составляет 20 ^{0}С , при норме не ниже 22 ^{0}С.
   - В изоляторе медицинского кабинета измеренная температура воздуха составляет 20 ^{0}С , при норме не ниже 22 ^{0}С.

С целью устранения нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДЛАГАЮ:

п/п	Мероприятия, подлежащие выполнению	Срок
1.	Разобраться с причинами не соответствия образца «капуста брокколи замороженная» по микробиологическим показателям. Отобрать на повторные исследования данный вид продукции.	26.12.2016
2.	Привести уровни искусственного освещения в детском саду в соответствии санитарно-эпидемиологическими требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. А именно в приемной группы раннего возраста, в моечной группы раннего возраста, в моечной младшей группы, в моечной подготовительной группы, в моечной средней группы, в моечной старшей группы.	26.12.2016
3.	Привести значения температуры воздуха в помещениях в соответствии с гигиеническими нормам, указанных в приложение N 3. А именно в приемной младшей группы, в приемной старшей группы, в медицинском кабинете, в процедурном кабинете медицинского кабинета, в изоляторе медицинского кабинета .	26.12.2016
4.	Информацию и документы, подтверждающие выполнение предписания направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах	27.12.2016

Предписание может быть обжаловано в порядке установленным действующим законодательством РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Заведующую муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Рябинка», с. Горнозаводск Петрову Юлию Викторовну

Заместитель начальника отдела _____ М.А. Овчинникова

Для исполнения предписания получил: *Петрова Юлия Викторовна*

_____

Дата и место выдачи предписания: *« 24» ноября 2016 г.*
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Рябинка» 964760 Россия Сахалинская область с.Горнозаводск, ул. Кольцевая 31, тел. (424 36)96-517 факс (424 36) 96-517. Регистрационный № 74 – 009-001115;ИНН 650509920; КПП 650050100

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Сахалинской области
Территориальный отдел в Холмском и Невельском районах
Заместителю начальника отдела
М.А.Овчинниковой

Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводска Сахалинской области направляет информацию о выполнении предписания от 24 ноября 2016 года.

Администрацией ДОУ обеспечено выполнение следующих мероприятий:

1.Приведены в соответствие с требованиями п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049 – 13 уровни искусственного освещения в следующих помещениях:

- в приёмной группы раннего возраста;
- в моечной группы раннего возраста;
- в моечной младшей группы;
- в моечной подготовительной группы;
- в моечной средней группы;
- в моечной старшей группы.

2. Приведено в соответствие с требованиями п.8.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» значение температуры воздуха в следующих помещениях:

- в приёмной младшей группы;
- в приёмной старшей группы;
- в медицинском кабинете;
- в процедурном кабинете медицинского кабинета;
- в изоляторе медицинского кабинета.

3.Капуста брокколи замороженная для питания воспитанников ДОУ не используется.

Зав.МБДОУ Д/С «Рябинка» Ю.В.Петрова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Ленина, 156, г.Южно-Сахалинск, 693019, тел. (4242) 501-052, 465-903, факс (4242) 430-235
E-mail: minobr@admsakhalin.ru
ОКПО - 00088130, ОКОГУ – 23280, ОКАТО – 64401000000, ОКВЭД – 75.11.21, ОКФС – 13, ОКОПФ – 81, ОГРН 1036500607241, ИНН / КПП - 6501140384 / 650101001

24.11.2016 № 3.12-8043/16

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ НАРУШЕНИЙ

На основании акта **плановой** (внеплановой) проверки

от «23» ноября 20 16 г.

ПРЕДПИСЫВАЮ

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 2 «Рябинка» с. Горнозаводска Сахалинской области

694760, Российская Федерация, Сахалинская область, Невельский район, с. Горнозаводск, ул. Кольцевая, д.31

(наименование физического или юридического лица, которому выдается предписание, адрес)

в срок до **01.03.2017г.** обеспечить выполнение следующих мероприятий:

№ п/п	Содержание предписания [1]	Основание вынесения предписания[2]
1.	Привести в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования Правила внутреннего	часть 3 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

[1] Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
[2] Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.

	распорядка воспитанников ДОУ. Представить копию локального акта.	образовании в Российской Федерации»
2.	Привести в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в области образования структуру и содержание Отчета о результатах самообследования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» с. Горнозаводска Сахалинской области и разместить его копию в соответствующем разделе официального сайта в сети «Интернет».	пункт 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; пункт 7 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»
3.	На официальном сайте в сети Интернет по адресу http://riabinka65.ru обеспечить в полном объеме открытость и доступность информации о деятельности образовательной организации: -на главной странице подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» разместить информацию о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации, наименования направления подготовки и (или) специальности.	пункт 21 части 3 статьи 28, статья 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункт 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; пункт 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденных

		Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Рябинка» с. Горнозаводска Сахалинской области

лицо, которому выдано предписание

обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания с приложением документов, подтверждающих исполнение предписания, в Министерство образования Сахалинской области не позднее 3 дней с даты истечения срока его исполнения.

Исполняющий обязанности министра
образования Сахалинской области С.Ю.Васильева

В.Г.Жеребцова
(4242) 465-988

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 2 «Рябинка» 964760 Россия Сахалинская область с.Горнозаводск, ул.Кольцевая 31, тел.(424 36) 96 – 517 факс (424 36) 96 – 517. Регистрационный № 74 – 009-001115; ИНН 650509920;КПП 65050100

Министерство образования
Сахалинской области
Отдел лицензирования,
аккредитации и контроля
Главный государственный
инспектор
В.Г.Жеребцова

Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводска Сахалинской области направляет информацию о выполнении предписания от 23 ноября 2016 года.

Администрацией ДОУ обеспечено выполнение следующих мероприятий:

1.Приведено в соответствие с требованиями ч.3 ст.30, ст.34, 43, 45 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Правила внутреннего распорядка воспитанников образовательного учреждения, принято с учётом мнения общего совета родителей.

2.Приведено в соответствие с требованиями пункта 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в «Российской Федерации»; пункта 7 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» структура и содержание Отчёта о результатах самообследования Муниципального

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводска Сахалинской области, копия размещена в соответствующем разделе официального сайта в сети «Интернет».

3.На официальном сайте в сети Интернет в соответствии с требованиями пункта 21 части 3 статьи 28, статьи 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 3 Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582; пункта 3 Требований к структуре официального сайта образовательной организации в телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации, утверждённых Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 обеспечено в полном объёме открытость информации о деятельности образовательной организации:

- на главной странице подраздела «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав» размещена информация о персональном составе педагогических работников с указанием уровня образования, квалификации, наименования направления подготовки и специальности.

Приложение:

1.Копия протокола общего родительского собрания на на 4 листах в 1 экз.

2.Копия правил внутреннего распорядка воспитанников на 6 листах в 1 экз.

2.1.Скриншот.

3.Копия Отчёта о результатах самообследования МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводска Сахалинской области на 46 листах в 1 экз.

3.1.Скриншот.

4.Копия сведений о прохождении курсовой подготовки педагогов МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» на 2 листах в 1 экз.

4.1.Скриншот.

Заведующий МБДОУ «Детский сад №2

«Рябинка»_____Ю.В.Петрова